

DANE:

Pi = 17,2 kW
Po = 16,0 kW
Io = 21,7 A
Ib = 25 A

SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA!

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Obiekt	**"KLUB DZIECIĘCY" W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU MIEJSKO - GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM , UL. SZKOLNA 6 ; DZ.NR 1638/1**
Inwestor	**URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM UL. SŁOWACKIEGO 11; 66 - 010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI**

Nazwa dokumentu - rysunku

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis		
Projektant	inż. Marek Seweryn	196/77/Zg	05.2018		**Skala rys.**	**1:50**
					Zlec. nr	**22/18**
Sprawdził	inż. Andrzej Wrotkowski	182/76/Zg	05.2018		**Rys. nr**	**E1**