


UWAGA: Przewody odprowadzające wykonane drutem DFe 18 mm na uchwytych dystansowych . Wszystkie przewodzące elementy wystające ponad dach podłączyć do instalacji odgromowej!

PRACOWNIA PROJEKTOWA		BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
Obiekt		NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ; UL. FABRYCZNA 3		Inwestor	
		URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM		UL. SŁOWACKIEGO 11; 66 - 010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	
Nazwa dokumentu - rysunku					
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA					
Projektant		Nazwisko i imię		Nr uprawn.	Data
		inż. M. SEWERYN		196/77/ZG	08.2016
		Skala rys.		Podpis	
1:100		Zlec. nr		Rys. nr	
32/15					
Kier. Prac.					