



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia


z indywidualnego ujęcia wody Schroniska Samopomocowego Wsparcia

„Dom Wspólnoty BraćArka w Krzywej” (gm. Nowogród Bobrzański) zaopatrującego

Schronisko Samopomocowe Wsparcia „Dom Wspólnoty BraćArka w Krzywej”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. ujęcia informuje, że jakość wody pod względem **pod względem fizykochemicznym nie spełnia wymagań** określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) z uwagi na podwyższoną zawartość **manganu**.

Przekroczenie parametru manganu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, może natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody i powodować brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska

Właściciel indywidualnego ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania