



## Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
NIP: 9291004928

Dni i godziny urzędowania:  
Poniedziałek 8.00-16.00  
wtorek - piątek 7.00 – 15.00

Nr telefonów i faksów:  
Centrala 68 329-09-62  
Fax 68 329-09-62

e-mail: [now.bobrz.um@post.pl](mailto:now.bobrz.um@post.pl)  
web: [www.nowogrodobobrz.pl](http://www.nowogrodobobrz.pl)

---

**Nowogród Bobrzański, 16.09.2022 r.**

GKZ.271.1.18.2022.MK

**Dot. postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja mostu drogowego nad Kanalem Dychowskim w miejscowości Krzywa”.**

Zamawiający – Gmina Nowogród Bobrzański, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) w odpowiedzi na pytania z dnia 12.09.2022 r. udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty:

Pytanie nr 1 - Szanowni Państwo proszę o wyjaśnienie treści Specyfikacji Technicznej. W punkcie M.20.01.18. WBUDOWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ , napisano: "1.3. Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują : - Montaż konstrukcji drewnianej pomostu – drewno klasy C24 lub D24, impregnowane ciśnieniowo (dopuszcza się drewno impregnowane zanurzeniowo za zgodą Inwestora)". Czy Zamawiający dopuszcza drewno konstrukcji impregnowane zanurzeniowo?

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza jedynie drewno konstrukcyjne impregnowane ciśnieniowo. Tak jak zostało zapisane w treści opisu przedmiotu zamówienia : „Wymiana belek podwalinowych na nowe z drewna liściastego klasy D24 impregnowanego ciśnieniowo...” „Wymiana drewnianego pomostu na nowy z drewna iglastego klasy C24 impregnowanego ciśnieniowo”.**

/-/ Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak

---