

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96
<http://bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/>
e-mail: psse.zielonagora@sanepid.gov.pl
NIP: 929-10-85-602

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

HK-AII.9020.8.3.2022
poczta elektroniczna

Zielona Góra, 20.09.2022 r.

Spółka Wodno-Ściekowa
Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem korygującym Nr SB/K/1581/09/2022 zastępujące sprawozdanie NR SB/110277/09/2022 oraz Nr SB/K/1582/09/2022 zastępujące sprawozdanie NR SB/110282/09/2022 z dnia 16.09.2022 r. próbek wody pobranych w dniu 12.09.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Pielice o produkcji $100 \leq 1000$ m³/d, administrowanego przez Spółkę Wodno-Ściekową Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański przy ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański **stwierdza przydatność wody do spożycia.**

Analiza próbek wody o numerze: 178979/09/2022 i 178980/09/2022 pobranych w dniu 12.09.2022 r., wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów **Trichlorometanu (chloroform) i Trihalometanu – ogółem (suma THM)** spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze
z up. Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Liliana Gintowt
mgr *Liliana Gintowt*

Załącznik 1:

Załącznik nr 1. Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 20.09.2022 r.

Otrzymuje:

1. Adresat
e-mail: biuro@spwsnow.pl
e-mail: dyrektor@spwsnow.pl
2. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
ePUAP (UPP): /UM_NB/SkrytkaESP
3. Wójt Gminy Świdnica
ul. Długa 38
66-008 Świdnica
ePUAP (UPP): /62bccw99fy/Skrytka ESP