



## Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
NIP: 9291004928

Dni i godziny urzędowania:  
Poniedziałek 8.00-16.00  
wtorek - piątek 7.00 – 15.00

Nr telefonów i faksów:  
Centrala 68 329-09-62  
Fax 68 329-09-62

e-mail: [now.bobrz.um@post.pl](mailto:now.bobrz.um@post.pl)  
web: [www.nowogrodobobrz.pl](http://www.nowogrodobobrz.pl)

Nowogród Bobrzański, 05.04.2023 r.

GKZ.271.1.1a.2023.MK

**Dot. postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji: Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klępina - gmina Nowogród Bobrzański.**

Zamawiający – Gmina Nowogród Bobrzański, działając w oparciu o art. 135 ust. 5 i 6 z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania z dnia 28.03.2023 r. udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty:

- Ogłoszenie o zamówieniu, Sekcja IV, pkt 4.1.5.): „**Wartość zamówienia: 4 539 066,02 PLN**”, zatwierdzona lista projektów dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja II: 5 300 000,00 PLN. Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na pełne sfinansowanie zamówienia?  
**Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed terminem otwarcia ofert. W ogłoszeniu o zamówieniu jest podana szacunkowa wartość zamówienia.**
- Wnosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej Promesy z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na współfinansowanie zamówienia.  
**Zamawiający nie dołącza promesy.**
- Projekt Umowy w §8, ust. 1, pkt 2) i 3): „**1. Przewiduje się następujące odbiory: (...) 2) Odbiór końcowy; 3) Odbiór ostateczny.**” SST D-M.00.00.00 w pkt 8.1 i PFU pkt 14.3.3. wskazują następujące rodzaje odbiorów: (...) c) odbiór ostateczny i d) odbiór pogwarancyjny. Wnosimy o potwierdzenie, że odpowiednikiem odbioru końcowego wskazanego w Projekcie Umowy jest odbiór ostateczny wskazany w SST D-M.00.00.00 w pkt 8.4 i 14.3.3.3. PFU.  
**Odpowiednikiem odbioru końcowego wskazanego w Projekcie Umowy jest odbiór ostateczny wskazany w SST D-M.00.00.00 w pkt 8.4 i 14.3.3.3. PFU.**
- Projekt Umowy w §16 RĘKOJMIA ZA WADY- jaki jest wymagany przez Zamawiającego okres trwania rękojmi za wady, kiedy się rozpoczyna i kiedy kończy?  
**Okres rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy i trwa zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.**



## Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
NIP: 9291004928

Dni i godziny urzędowania:  
Poniedziałek 8.00-16.00  
wtorek - piątek 7.00 – 15.00

Nr telefonów i faksów:  
Centrala 68 329-09-62  
Fax 68 329-09-62

e-mail: now.bobrz.um@post.pl  
web: www.nowogrodbobrz.pl

5. PFU, pkt 1.2.2. Projektowany zakres dokumentacji i robót budowlanych: „**W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące elementy: (...)**” Czym jest Zaakceptowana Kwota Kontraktowa?  
**Zaakceptowana kwota kontraktowa to wartość przedmiotu zamówienia określona w ofercie wykonawcy.**
6. PFU, pkt 1.2.2 Projektowany zakres dokumentacji i robót budowlanych: „**Dokonać inwentaryzacji i wycinki kolidujących z inwestycją drzew, oraz wykonać nasadzenia rekompensacyjne nowej roślinności;**” W załączonych do dokumentacji przetargowej przedmiarach robót nie widnieje pozycja dotycząca wycinki drzew oraz nasadzeń rekompensacyjnych. Wnosimy o podanie ilości i lokalizacji oraz odpowiednią modyfikację przedmiarów robót w tym zakresie.  
**Koncepcja zakłada wycinkę tylko w przypadkach uzasadnionych projektowo, ewentualny koszt należy ująć w kosztach ogólnych.**
7. PFU, pkt 3.2.1.13: „**(...) Oznakowanie poziome należy wykonać mechanicznie jako grubowarstwowe.**” oraz PFU, pkt 9.2, tiret 8: „**(...) - Oznakowanie poziome należy zaprojektować i wykonać jako cienkowarstwowe**”. Jaki rodzaj oznakowania poziomego należy zaprojektować i wykonać na zadaniu- cienkowarstwowe czy grubowarstwowe?  
**Grubowarstwowe w ciągu jezdni, dopuszcza się cienkowarstwowe miejsc postojowych dróg bocznych zjazdów**
8. PFU, pkt 5: „**□ Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem i niniejszym PFU, □ Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem, □ Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej.**” Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, zgłaszania uwag i zastrzeżeń oraz zatwierdzenia dokumentacji projektowej. Wnosimy o podanie terminu jaki przysługiwać będzie Zamawiającemu na zgłaszanie uwag i zastrzeżeń oraz zatwierdzenia dokumentów mu przekazanych od dnia ich przekazania.  
**Zamawiający nie określa terminu.**
9. PFU, pkt 3.2.1.26.: „**Kanał Technologiczny Zamawiający przewiduje wykonanie kanału technologicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie dotyczy odcinków dla których inwestor zrezygnuje.**” Prosimy o wyszczególnienie odcinków, dla których inwestor zrezygnuje z wykonania kanału technologicznego.  
**Kanał technologiczny powinien zostać zaprojektowany i wykonany na cały, odcinku. Z najbliższych studni kanału technologicznego wyprowadzić do granicy każdej z działek przyłącza rura HDPE 40.**
10. PFU, pkt. 3.2.1.20.: „**Sieci wodociągowe. Wodociąg zlokalizowany jest na działkach prywatnych. Przejścia poprzeczne pod projektowaną drogą zaprojektowano w rurach ochronnych. Należy zachować minimalne przykrycie rurociągów wynoszące 1,6 m. W miejscach wynikłych kolizji wodociągu z projektowaną przebudową drogi, dokumentację i przebudowę wykonać w oparciu**



## Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11  
66-010 Nowogrod Bobrzański  
NIP: 9291004928

Dni i godziny urzędowania:  
Poniedziałek 8.00-16.00  
wtorek - piątek 7.00 – 15.00

Nr telefonów i faksów:  
Centrala 68 329-09-62  
Fax 68 329-09-62

e-mail: [now.bobrz.um@post.pl](mailto:now.bobrz.um@post.pl)  
web: [www.nowogrodbobrz.pl](http://www.nowogrodbobrz.pl)

**o wydane warunki techniczne Administratora tej sieci. Studnie w pasach drogowych zlikwidować zgodnie z prawem geologicznym”** Wnosimy o przekazanie warunków wydanych przez Administratora sieci.  
**Na etapie PB wykonawca wystąpi o warunki dla kolizyjnych odcinków**

11. PFU, pkt 3.2.1.22.: **„Kanalizacja sanitarna. W rejonie planowanego zainwestowania nie znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, głównie na działkach przylegających do drogi. W miejscach wynikłych kolizji kanalizacji sanitarnej z projektowaną przebudową drogi, dokumentację i przebudowę wykonać w oparciu o wydane warunki techniczne Administratora tej sieci.”** Prosimy o potwierdzenie, że sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się w zakresie obejmującym niniejsze postępowanie przetargowe.  
**Na etapie PB wykonawca wystąpi o warunki dla kolizyjnych odcinków**
12. PFU, pkt 3.2.1.22.: **„Kanalizacja sanitarna. W rejonie planowanego zainwestowania nie znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, głównie na działkach przylegających do drogi. W miejscach wynikłych kolizji kanalizacji sanitarnej z projektowaną przebudową drogi, dokumentację i przebudowę wykonać w oparciu o wydane warunki techniczne Administratora tej sieci.”** Wnosimy o przekazanie warunków wydanych przez Administratora sieci, o których mowa.  
**Na etapie PB wykonawca wystąpi o warunki dla kolizyjnych odcinków**
13. PFU, pkt. 3.2.1.23.: **„Sieci elektroenergetyczne. Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy i rozbudowy drogi przez Zamawiającego, należy zlokalizować kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w terenie. Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemów energetycznych ENEA.”** Wnosimy o przekazanie uzgodnień i warunków usunięcia kolizji energetycznych, o których mowa.  
**Na etapie PB wykonawca wystąpi o warunki dla kolizyjnych odcinków**
14. PFU, pkt. 3.2.1.23.: **„Sieci elektroenergetyczne Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy i rozbudowy drogi przez Zamawiającego, należy zlokalizować kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w terenie. Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi do budowy systemów energetycznych ENEA.”** Wnosimy o przekazanie wyszczególnienia administratorów sieci energetycznych, których sieci znajdują się w zakresie niniejszego postępowania.  
**Na etapie PB wykonawca wystąpi o warunki dla kolizyjnych odcinków**
15. PFU, pkt. 3.2.1.24.: **„Sieci telekomunikacyjne. Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy i rozbudowy drogi przez Zamawiającego, należy zlokalizować kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w terenie. Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi. Administratorów tej sieci.”** Wnosimy o przekazanie wyszczególnienia administratorów sieci teletechnicznych, których sieci znajdują się w zakresie niniejszego postępowania  
**Na etapie PB wykonawca wystąpi o warunki dla kolizyjnych odcinków**
16. PFU, pkt. 3.2.1.24.: **„Sieci telekomunikacyjne. Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy i rozbudowy drogi przez Zamawiającego, należy zlokalizować kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w terenie. Całość prac powinna**



## Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
NIP: 9291004928

Dni i godziny urzędowania:  
Poniedziałek 8.00-16.00  
wtorek - piątek 7.00 – 15.00

Nr telefonów i faksów:  
Centrala 68 329-09-62  
Fax 68 329-09-62

e-mail: now.bobrz.um@post.pl  
web: www.nowogrodbobrz.pl

**być wykonana zgodnie z Wytycznymi. Administratorów tej sieci.** Wnosimy o przekazanie uzgodnień i warunków usunięcia kolizji teletechnicznych, o których mowa.

**Na etapie PB wykonawca wystąpi o warunki dla kolizyjnych odcinków**

17. Zgodnie z zapisami Opinii geotechnicznej załączonej do postępowania przetargowego, stwierdzono proste warunki gruntowe; I kategoria geotechniczna. Wg prawa geologicznego konieczna do opracowania jest jedynie opinia geotechniczna. Natomiast w PFU widnieją zapisy: „(...) **W pasie drogi należy przebudować istniejące obiekty infrastruktury. Dla przepustów niezbędne jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, (...)**” oraz „**Zamawiający zakłada, że konieczne będzie sporządzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (w której zostaną załączone wyniki badań geologiczno – inżynierskich) oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. W razie potrzeby powinna być sporządzona dokumentacja hydrogeologiczna. Załączona do PFU dokumentacja geotechniczna może być traktowana wyłącznie jako materiał pomocniczy. Należy wykonać odwierty co 100 m (na drodze rozbudowywanej oraz na ciągu pieszym) (...)**” Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga opracowania Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego, Projektu Geotechnicznego, Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej pomimo, iż dokumenty te nie są wymagane przepisami prawa.

**Zamawiający nie będzie żądał opracowania dokumentacji nie wymaganej przepisami prawa.**

18. PFU, pkt 1.2, lit. b): „(...) **W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni (...) • nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych (...)**” oraz PFU, pkt 13.3.2: „**Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: - raport z wyprzedzających badań archeologicznych- 3 egz.**” Czy na terenie inwestycji są stanowiska archeologiczne?

**Na przedmiotowym terenie brak stanowisk archeologicznych, jednak możliwe jest natrafienie na takie stanowisko, Wykonawca powinien w kalkulować koszty powstałych z taką sytuacją**

19. PFU, pkt 1.2, lit. b): „(...) **W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni (...) • nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych (...)**” oraz PFU, pkt 13.3.2: „**Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: - raport z wyprzedzających badań archeologicznych- 3 egz.**” Wnosimy o jednoznaczne wskazanie czy inwestycja znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską oraz czy jakikolwiek element z nią związany wpisany jest/ był lub będzie do rejestru zabytków w myśl Ustawy z dnia 23.08.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

**Na przedmiotowym terenie brak stanowisk archeologicznych, jednak możliwe jest natrafienie na takie stanowisko, Wykonawca powinien w kalkulować koszty powstałych z taką sytuacją**

20. PFU, pkt 1.2, lit. b): „(...) **W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni (...) • nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych (...)**” oraz PFU, pkt 13.3.2: „**Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: - raport z wyprzedzających badań archeologicznych- 3 egz.**” Wnosimy o jednoznaczne wskazanie czy inwestycja znajduje się na obszarze przy zabytku nieruchomym w myśl Ustawy z dnia 23.08.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

**Na przedmiotowym terenie brak stanowisk archeologicznych, jednak możliwe jest natrafienie na takie stanowisko, Wykonawca powinien w kalkulować koszty powstałych z taką sytuacją**



## Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
NIP: 9291004928

Dni i godziny urzędowania:  
Poniedziałek 8.00-16.00  
wtorek - piątek 7.00 – 15.00

Nr telefonów i faksów:  
Centrala 68 329-09-62  
Fax 68 329-09-62

e-mail: [now.bobrz.um@post.pl](mailto:now.bobrz.um@post.pl)  
web: [www.nowogrodbobrz.pl](http://www.nowogrodbobrz.pl)

21. PFU, pkt 1.2, lit. b): „(...) **W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni (...) • nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych (...)**” oraz PFU, pkt 13.3.2: „**Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: - raport z wyprzedzających badań archeologicznych- 3 egz.**” Wnosimy o jednoznaczne wskazanie szczegółowego zakresu badań z dziedziny archeologii, jakie przyszły Wykonawca ma uwzględnić z cenie oferty.

**Na przedmiotowym terenie brak stanowisk archeologicznych, jednak możliwe jest natrafienie na takie stanowisko, Wykonawca powinien w kalkulować koszty powstałych z taką sytuacją**

22. PFU, pkt 3.2.1.3.: „**Rowy przydrożne i odwodnienie pasa. Wzdłuż całej drogi przewiduje się wykorzystać jeden ziemny rów drogowy po prawej stronie, trapezowy o szerokości dna 60 cm min 40cm, wyjściowa min głębokość 0,7 m, pochyleniu skarp od 1:1,5 do 1,5:1), do którego odprowadzana jest woda opadowa z jezdni i chodników. W przypadku konieczności zastosowania skarp o większym pochyleniu należy zastosować umocnienia skarp i dna. W miejscach w których rowy oddalają się od krawędzi należy przewidzieć odwodnienie przez odcinki kanalizacji deszczowej dn 200- 300mm z wpustami ulicznymi, odcinki zlokalizowane w poboczu, wykonać jako dreno- kolektory perforowane od góry z odwodnieniem na pobocze.**” Prosimy o potwierdzenie, że widniejący na załącznikach graficznych do PFU rów po prawej stronie nie jest rowem melioracyjnym

**Na działach z ozn. dr rów przydrogowy, na kilku działkach np. 593; 594; 598 przepusty i rowy melioracyjne**

23. PFU, pkt 3.2.1.3.: „**Rowy przydrożne i odwodnienie pasa. Wzdłuż całej drogi przewiduje się wykorzystać jeden ziemny rów drogowy po prawej stronie, trapezowy o szerokości dna 60 cm min 40cm, wyjściowa min głębokość 0,7 m, pochyleniu skarp od 1:1,5 do 1,5:1), do którego odprowadzana jest woda opadowa z jezdni i chodników. W przypadku konieczności zastosowania skarp o większym pochyleniu należy zastosować umocnienia skarp i dna. W miejscach w których rowy oddalają się od krawędzi należy przewidzieć odwodnienie przez odcinki kanalizacji deszczowej dn 200- 300mm z wpustami ulicznymi, odcinki zlokalizowane w poboczu, wykonać jako dreno- kolektory perforowane od góry z odwodnieniem na pobocze.**” Prosimy o potwierdzenie, że rów, który Zamawiający przewidział do wykorzystania w celach odwodnieniowych, znajduje się na działkach, których właścicielem/ zarządcą jest Zamawiający.

**Wszystkie rowy we władaniu Zamawiającego**

24. PFU, część rysunkowa – kolorem zielonym zaznaczono opisane w legendzie jako „**- ODWODNIENIE ISTN. ROWY I PRZEPUSTY DO PRZEBUDOWY**”. Prosimy o potwierdzenie, że konieczną do wyceny przez Oferentów jest przebudowa wszystkich zaznaczonych rowów i przepustów.

**Na etapie PB Wykonawca zdecyduje o niezbędnym zakresie prac**

25. PFU, część rysunkowa – kolorem zielonym zaznaczono opisane w legendzie jako „**- ODWODNIENIE ISTN. ROWY I PRZEPUSTY DO PRZEBUDOWY**”. Prosimy o potwierdzenie, że zaznaczone rowy nie są rowami melioracyjnymi i znajdują się w całości na działkach Zamawiającego.



## Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
NIP: 9291004928

Dni i godziny urzędowania:  
Poniedziałek 8.00-16.00  
wtorek - piątek 7.00 – 15.00

Nr telefonów i faksów:  
Centrala 68 329-09-62  
Fax 68 329-09-62

e-mail: [now.bobrz.um@post.pl](mailto:now.bobrz.um@post.pl)  
web: [www.nowogrodbobrz.pl](http://www.nowogrodbobrz.pl)

**Na działkach z ozn. dr rów przydrogowej, na kilku działkach np. 593; 594;598 przepusty i rowy melioracyjne na działkach Zamawiającego**

26. PFU, część rysunkowa – kolorem zielonym zaznaczono opisane w legendzie jako „- **ODWODNIENIE ISTN. ROWY I PRZEPUSTY DO PRZEBUDOWY**”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby teren na którym znajdują się wspomniane rowy i przepusty w wyniku postępowania pozwalającego na prowadzenie prac i robót budowlanych zostały włączone do pasa drogowego.

**NIE**

27. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej polegającej na przekazaniu przekrojów normalnych, profilu, specyfikacji technicznych, opinii i dokumentacji z badań geologicznych.

**Na etapie PFU wskazano założenia, na etapie PB zostaną one przez wykonawcę skorygowane uszczegółowione w oparciu o dodatkowe badania i rozwiązania projektowe.**

28. Wnosimy o dokładne opisanie legendy na planach sytuacyjnych – np. brak informacji o poszczególnych kreskowaniach.

**Zakresowano wyłącznie chodniki (pomarańczowo-brązowy) i zjazdy (zielony) w celu rozgraniczenia podbudowy i nawierzchni**

29. Wnosimy o wskazanie lokalizacji „**Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – chodników**”.

**Wartość szacunkowa, powinna być uwzględniona głównie przy projektowaniu chodników w miejscach istn. rowów.**

30. Wnosimy o wskazanie lokalizacji „**Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pieszo jezdnych**”.

**Wartość szacunkowa, powinna być uwzględniona jako podbudowa chodników.**

31. Wnosimy o przekazanie koncepcji stałej organizacji ruchu.

**Nie była wykonywana na etapie PFU, wykonawca wykona na etapie PB**

32. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o plan rozbiórek.

**Nie był wykonywany na etapie PFU, wykonawca wykona na etapie PB jeżeli będzie konieczny.**

33. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przekroje poprzeczne.



## Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
NIP: 9291004928

Dni i godziny urzędowania:  
Poniedziałek 8.00-16.00  
wtorek - piątek.7.00 – 15.00

Nr telefonów i faksów:  
Centrala 68 329-09-62  
Fax 68 329-09-62

e-mail: [now.bobrz.um@post.pl](mailto:now.bobrz.um@post.pl)  
web: [www.nowogrodbobrz.pl](http://www.nowogrodbobrz.pl)

---

### **Nie przewiduje załączania innych przekroi**

34. Prosimy o przekazanie dokumentacji w wersji edytowalnej (.dwg, .dxf, .dgn).

### **Zamawiający planuje przekazanie dokumentacji po podpisaniu umowy**

/-/ Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak

---