

KT.4052.7.2023.DCH

**WARUNKI TECHNICZNE
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ
odprowadzanie ścieków bytowych**

nieruchomości – dz. nr 551/2, 502/27, 559/18, 531/3, 531/4, 559/9 przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Inwestor: Urząd Miasta Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański

1. Włączenie do sieci kanalizacyjnej wykonać w miejscu określonym w załączniku graficznym nr 1, który stanowi integralną część WTPK.
2. Budowa przyłącza wymaga uzgodnień z właścicielami terenów na których będą przebiegały prace związane z wykonaniem przyłącza oraz uzgodnień z eksploratorami instalacji z których przebiegiem będzie przecinać się budowane przyłącze.
3. Sieć wykonać z zastosowaniem rur PCV Ø250 SN 8.
4. **Rozpoczęcie prac przyłączeniowych może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu przez ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o. o. projektu wykonania przyłącza, uzgodnieniu terminu realizacji budowy przyłącza oraz po dostarczeniu dokumentów wynikających z punktu 2 niniejszych WTPK.**
5. **Wybudowane przyłącze zostanie włączone do sieci po odbiorze końcowym przy otwartym wykopie stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza oraz po dostarczeniu do ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o. o. szkicu polowego zawierającego dane pozwalające na jednoznaczne odtworzenie przebiegu przyłącza, zestawienie jednostek rzeczowych, opis topograficzny zainstalowanych urządzeń wraz ze współrzędnymi X, Y, H w układzie współrzędnych 2000, a następnie dostarczyć mapę z inwentaryzacji przyłącza potwierdzonej przez POGiK w Zielonej Górze.**
6. Całkowity koszt wykonania przyłącza leży po stronie inwestora.
7. Warunki tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wydania.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Ryszard Napierała