



DACH KRYTY BLACHODACHÓWKĄ
KONSTRUKCJA STALOWA WIATY

łączyć z
uziornem otokowym

uziorn otokowy istniejący

DACH KRYTY BLACHODACHÓWKĄ

Wszystkie przedmioty metalowe usytuowane na powierzchni dachu łączyć z instalacją odgromową.

przewód odprowadzający FeZn25x4

złącze kontrolne

uziorn fundamentowy

S połączenie spawane

Uziorn fundamentowy ujęty jest w projekcie konstrukcyjnym budynku.

JEDN. PROJEKTOWA: ABK-PROJEKT UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75	GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL. SŁOWACKIEGO 11, 66-010 NOWOGRÓD BOBRZ.		03.2014
	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIWISKACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ WIATY GOSPODARCZEJ NA SKŁADOWANIE DREWNA OPAŁOWEGO DZIAŁKA NR 42/33 OBRĘB 0013 W MIEJSCOWOŚCI NIWISKA GM. NOWOGRÓD BOBRZ.		
RZUT DAHCU - INSTALACJA ODGROMOWA		1:200	24/E
PROJEKTANT INST. ELEKTR.:	INŻ. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 18276/ZG w spec. elektrycznej	
ASYSTENT: INST. ELEKTR.:	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI		
AUTOR PROJEKTU/ KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 7190/ZG w spec. konstrukcyjnej	