



NS-HK-AII.530.8.1.2016.3

Zielona Góra, 13 kwietnia 2016 r.

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412), na podstawie § 17 ust.1 pkt 3 oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) po zapoznaniu się z pismem Spółki Wodno-Ściekowej Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański z dnia 04.04.2016 r. (data 05.04.2016r. znak: L dz..SWS./106/2016 oraz z dnia 06.04.2016r. i sprawozdaniem z badań nr SB/15812/03/2016, nr SB/15813/03/2016, nr SB/15814/03/2016 z dnia 30.03.2016 oraz sprawozdaniem korygującym nr SB/0185/04/2016 z dnia 06.04.2016 zastępujące sprawozdanie nr SB/15812/03/2016 z dnia 30.03.2016 próbek wody, pobranych w SUW (woda surowa i uzdatniona) w Bogaczowie oraz w budynku mieszkalnym nr 9 w Podgórzycach w ramach kontroli wewnętrznej dnia 24.03.2016 r. z wodociągu publicznego w Bogaczowie o produkcji  $>100 \leq 1000 \text{ m}^3/\text{d}$ , administrowanego przez Spółkę Wodno-Ściekową Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański przy ul. Słowackiego 11, w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że analiza próbki wody nr 037756/03/2016 pobranej w Stacji Uzdatniania Wody w Bogaczowie (woda uzdatniona) wykazała, że **woda nie spełnia wymagań** określonych w załączniku nr 3 część B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) z uwagi na przekroczenie mętności, która wynosiła  $2,05 \pm 0,62 \text{ NTU}$ . Dopuszczalna mętność wynosi 1 NTU.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi** - pobieranej z wodociągu publicznego w Bogaczowie.

W związku z powyższym, że Spółka Wodno-Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański podjęła działania naprawcze (tj. zleciła wymianę złożeń w filtrach) zobowiązuje w/w przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne do przedstawienia wyniku badania jakości wody wykonanego w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, który stanowić będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w powyższej sprawie w terminie do dnia 31.05.2016r.

Proszę także w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma o informacje, czy i w jaki sposób mieszkańcy zostali poinformowani o jakości wody z w/w ujęcia.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego  
ul. Słowackiego  
66-010 Nowogród Bobrzański
2. Spółka Wodno Ściekowa  
Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański  
ul. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański
3. A/a

Osoba do kontaktu: Wanda Skatecka  
tel. 68 325 46 71 do 75 (wewn. 233)

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

dr n. med. Tomasz Janik

URZĄD MIEJSKI

w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wpłynęło dn. 13 KWI. 2016

Nr 3472 zał. 20

Inspektor SGW