



Należy zabezpieczyć wszystkie przejścia instalacji do pom. kotłowni przepustami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej klasy:

- EI60 - przez strop
- EI120 - przez ściany

ANI PRO 65-012 Zielona Góra, ul. Kaczeńcowa 10, tel. 509 791 365		
Inwestycja:	Budowa przyłącza gazowego wraz z przebudową kotłowni i inst.. wod.-kan i c o. - Przedszkole ul. Kościuszki	Skala: 1 : 100
Adres:	Nowogród Bobrzański ul. Kościuszki - dz. nr 597/1	
Tytuł rysunku:	Rzut budynku - instalacja gazowa	Nr rys. 3
Projektant:	mgr inż. Anita Nowak, upr nr 17/2000/GW	
Sprawdzający:	mgr inż. Marta Sawczyńska upr nr LBS/ 0047/ POOS/ 08	