



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

Centrala: -(68) 325-46-71 do 75

NIP: 929-10-85-602

fax -(68) 351-47-96

REGON: 970777594

e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE

65-470 ZIELONA GÓRA, ul. JASNA 10

NS-HK-AI.530.9.4.2016.10

Zielona Góra, 5 sierpnia 2016 r.

URZĄD MIEJSKI
w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wpłynęło dn. 05.08.2016

Nr. 6544 zat.

Inspektor SGW

p. M. Matyja

Spółka Wodno Ściekowa
Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-823/824/2016 z dnia 17.06.2016r., nr OL-LBŚ-823/2016 z dnia 22.06.2016r., i nr OL-LBŚ-824/2016 z dnia 01.07.2016r. nr DL.OBS.9051.01646.2016 z dnia 07.07.2016r. próbek wody pobranych w ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego o produkcji < 100 m³/d w Dobroszowie Wielkim, administrowanego przez Spółkę Wodno Ściekową Miasta i Gminy w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, informuje, że analiza próbek wody nr OL-823, nr OL-824 i kodzie 01646.2016, pobranych dnia 14.06.2016r. zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-97a/16 i NS-HK-ZG-97b/16 wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym **odpowiada** wymaganiom § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Załącznik:

1. Protokół pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-97a/16 i nr NS-HK-ZG-97b/16

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
2. Powiatowy Inspektorat
Weterynarii
w Zielonej Górze
ul. Browarna 4
65-356 Zielona Góra

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

dr n. med. Tomasz Janik



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

Centrala: -(68) 325-46-71 do 75

NIP: 929-10-85-602

fax -(68) 351-47-96

REGON: 970777594

e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE

65-470 ZIELONA GÓRA, ul. JASNA 10

NS-HK-AII.530.9.3.2016.10

Zielona Góra, 5 sierpnia 2016 r.

URZĄD MIEJSKI
w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wpłynęło dn. 05.08.2016

Nr 6543 zał.

Inspektor Spółka Wodna Zielona Góra

SGH p. Milatyn

Spółka Wodno Ściekowa
Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-819/820/2016 z dnia 17.06.2016r., nr OL-LBŚ-819/2016 z dnia 22.06.2016r., i nr OL-LBŚ-820/2016 z dnia 01.07.2016r. oraz nr DL.OBS.9051.01645.2016 z dnia 07.07.2016r., próbek wody pobranych w ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego o produkcji $> 100 \leq 1000 \text{ m}^3/\text{d}$ w Pielicach, administrowanego przez Spółkę Wodno Ściekową Miasta i Gminy w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11, informuje, że analiza próbek wody nr OL-819, nr OL-820 i kodzie 01645.2016 pobranych dnia 14.06.2016r. zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-95a/16 i NS-HK-ZG-95b/16 wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym **odpowiada** wymaganiom § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Załącznik:

1. Protokół pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-95a/16 i nr NS-HK-ZG-95b/16

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
2. Powiatowy Inspektorat
Weterynarii
w Zielonej Górze
ul. Browarna 4
65-356 Zielona Góra

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

dr n. med. Tomasz Janik

Osoba do kontaktu: Wanda Skalecka
tel. 68 325-46-71 (wewn. 233)