



NS-HK-AI.530.9.5.2016.8

URZĄD MIEJSKI
w Nowogrodzie Bobrzańskim
Wpłynęło dn. 01 GRU 2016
Nr. 9986 zał.
Inspektor: Sew

Zielona Góra, 28 listopada 2016 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.), na podstawie § 17 ust.1 pkt 3 oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LBŚ-1534/2016 z dnia 22.11.2016 próbki wody, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w budynku mieszkalnym przy ul. Żagańskiej 16 w Dobroszowie Wielkim dnia 15.11.2016r. z wodociągu publicznego o produkcji $100 \text{ m}^3/\text{d}$ w Dobroszowie Wielkim, administrowanego przez Spółkę Wodno-Ściekową Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański przy ul. Słowackiego 11, w Nowogrodzie Bobrzańskim stwierdził, że analiza próbki wody nr OL-1534 pobranej w w/w punkcie wykazała, że **woda nie spełnia wymagań** określonych w załączniku nr 3 część B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) z uwagi na przekroczenie amonowego jonu, który wynosił $1,2 \pm 0,2 \text{ mg/l}$. Dopuszczalna wartość amonowego jonu wynosi $0,50 \text{ mg/l}$.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi** - pobieranej z wodociągu publicznego w Dobroszowie Wielkim.

W związku z powyższym, zgodnie z § 17 ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), proszę o przekazanie informacji, jakie zostaną podjęte działania naprawcze, celem uzyskania dobrej jakości wody w w/w urządzeniu wodociągowym **w terminie 7 dni od daty otrzymania oceny**.

Proszę także o informacje, czy i w jaki sposób mieszkańcy zostali poinformowani o jakości wody z w/w ujęcia.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
2. Spółka Wodno Ściekowa
Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
3. A/a

Prowadząca sprawę: Wanda Skalecka
tel. 68 325 46 71 do 75 (wewn. 233)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
dr n. med. Tomasz Janik