



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

Centrala: -(68) 325-46-71 do 75

NIP: 929-10-85-602

fax -(68) 351-47-96

REGON: 970777594

e-mail: pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE

65-470 ZIELONA GÓRA, ul. JASNA 10

NS-HK-AII.530.9.6.2016.7

Zielona Góra, 29 listopada 2016 r.

URZĄD MIEJSCKI
w Nowogrodzie Bobrzańskim
Wpłynęło dn. 01 GRU. 2016
Nr. 9987 zaf.
Inspektor: S.W. Pol

**Spółka Wodno Ściekowa
Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-1535-1536/2016 z dnia 21.11.2016r., nr OL-LBŚ-1535-1537/2016 z dnia 22.11.2016r., próbek wody pobranych w ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego o produkcji $> 100 \leq 1000 \text{ m}^3/\text{d}$ w Pielicach, administrowanego przez Spółkę Wodno Ściekową Miasta i Gminy w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11, informuje, że analiza próbek wody nr OL-1535, nr OL-1536 i nr OL-1537 pobranych dnia 15.11.2016r. zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-190/16 wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów objętych monitoringiem kontrolnym **odpowiada** wymaganiom § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Załącznik:

1. Protokół pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-190/16

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości

1. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
2. Powiatowy Inspektorat
Weterynarii
w Zielonej Górze
ul. Browarna 4
65-356 Zielona Góra

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

dr n. med. Tomasz Janik

Osoba do kontaktu: Ewa Walczak
tel. 68 325- 46-71 (wewn. 233)