



Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
NIP: 9291004928
e-mail: now.bobrz.um@post.pl
web: www.nowogrodbobrz.pl

Dni i godziny urzędowania:
pn 7.30-16.30, wt-czw. 7.00-15.00,
piątek 7.00 – 14.00

Nr telefonów i faksów
Centrala 68 329-09-62
Centrala 68 329-09-63
Centrala 68 329-09-64
Centrala 68 327-66-63
Budownictwo 68 327-66-10
Skarbnik Gminy 68 327-66-20

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na

Termomodernizację budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Niwiskach, dz. nr 6/2 i 103 z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych oraz źródła ogrzewania (OZE)

Zamawiający – Gmina Nowogród Bobrzański, działając w oparciu o art. 38 ust. 3a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

przekazuje Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie dotyczące przedmiaru dotyczącego centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Według przedmiaru powinny być 2 sztuki. W rysunku jeśli się popatrzy na pozycję Wyw-32 to by się zgadzało, że są zaprojektowane te 2 sztuki rekuperatora HRU-ERGO-1000. Ale w przedmiarze poz. 18 są przewidziane rekuperatory w ilości 6 sztuk - jak się zliczy z rysunku te rekuperatory. Proszę o wyjaśnienie jak powinno być dokładnie z pozycjami w przedmiarze dotyczącym central i rekuperatorów – poz. 1 i poz. 18. Według dołączonego rysunku i zestawu elementów instalacji wentylacyjnej brak jest poz. Wyw-4 i Wyw-5

Ad. 1

Zgodnie z wyjaśnieniem projektanta, Zamawiający informuje, że właściwe ilości rekuperatorów wskazane są w poprawionym rysunku oraz w wykazie, tj. w wentylacji sal zastosowano 2 szt. central rekuperacyjnych o wydajności ok. 1000m³/h. Do dokumentacji przetargowej został dołączony poprawiony rysunek nr 6.

Zamawiający informuje, że z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie wiążące są dane zawarte w dokumentacji projektowej (technicznej). Natomiast załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter pogładowy.



Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
NIP: 9291004928
e-mail: now.bobrz.um@post.pl
web: www.nowogrodbobrz.pl

Dni i godziny urzędowania:
pn 7.30-16.30, wt-czw. 7.00-15.00,
piątek 7.00 – 14.00

Nr telefonów i faksów
Centrala 68 329-09-62
Centrala 68 329-09-63
Centrala 68 329-09-64
Centrala 68 327-66-63
Budownictwo 68 327-66-10
Skarbnik Gminy 68 327-66-20

Pytanie 2

W KST Inwestorskim dział 1.9 poz.65 ujęto styropian o parametrach EPS 70 – 040 grub. 12 cm, natomiast w opisie technicznym pkt. 8.2 Izolacje cieplne i akustyczne – ściany ocieplone styrop. O wsp. lambda 0,031 grub. 12cm . Jaki należy ująć w wycenie?

Ad. 2

Ściany ocieplone styropian o wsp. lambda 0,031 grub. 12cm – jak w projekcie

Zamawiający informuje, że z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie wiążące są dane zawarte w dokumentacji projektowej (technicznej). Natomiast załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter poglądowy.

Pytanie 3

W KST Inwestorskim dział 1.9 poz. 81 ujęto – parapety z elementów kamiennych o gr. 4 cm do 30 cm – do wyceny ujmować konglomerat czy konkretny kamień naturalny?

Ad. 3

Parapety wewnętrzne z konglomeratu – parapety zewnętrzne i wewnętrzne wykonać zgodnie z projektem – opis. pkt 8.4

Pytanie 4

Wg zestawienia stolarki drzwi zewnętrzne D2, D3 stalowe skrzydło i ościeżnica, czy drzwi D1 też mogą być stalowe wraz z ościeżnicą? Nie opisano rodzaju zamków?

Ad. 4

Drzwi główne / wejściowe D1 wykonać: skrzydła drewniane z uwagi na historyczny charakter obiektu, drzwi odtworzyć wg oryginalnego wzoru. Ościeżnica stalowa lub aluminiowa. Mniejsze skrzydło blokowane i używane w przypadku większych imprez, duże skrzydło w świetle po otwarciu drzwi - wymagane min. 90 cm . Atestowany antywłamaniowy zamek wpuszczany z kompletem kluczy,3 zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach próg aluminiowy z wstawką płyty w kolorze drzwi, klamki, naświetle szklone: szyba bezpieczna.