



NS-HK-AH.530.9.2.2017.25

Zielona Góra, 21 lipca 2017 r.

URZĄD MIEJSKI
w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wpłynęło dn. **28. Lipca 2017**

Nr. **5811** zat. 

Inspektor **OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1268), § 17 ust. 1 pkt 3 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LBŚ-754/755/2017 z dnia 26.06.2017 r. próbek wody pobranych w ramach realizowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze dnia 20.06.2017 r. zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-100/17 z wodociągu publicznego o produkcji $> 100 \leq 1000 \text{ m}^3/\text{d}$ w Pielicach, należącego do Spółki Wodno Ściekowej Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański informuje, że analiza próbki nr OL-754 pobranej w stacji uzdatniania wody (woda uzdatniona) w Pielicach wykazała, że **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań** określonych w załączniku nr 3 część B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), z uwagi na przekroczenie mętności, która wynosiła $1,8 \pm 0,1 \text{ NTU}$. Dopuszczalna mętność wynosi 1 NTU.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, pobieranej z wodociągu publicznego w Pielicach.**

W związku z powyższym, zgodnie z § 17 ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), proszę o przekazanie informacji, **w terminie do 28 lipca 2017 r.**, jakie zostaną podjęte działania naprawcze, celem uzyskania dobrej jakości wody w w/w urządzeniu wodociągowym.

Proszę także o informację, czy i w jaki sposób mieszkańcy zostali poinformowani o jakości wody z w/w ujęcia.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
2. Spółka Wodno Ściekowa
Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
3. A/a

Prowadząca sprawę: Wanda Skalecka
tel. 683254671 do 75 (wewn. 233)

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**


dr n. med. Tomasz Janik

2017-07-27
- Bioro pismo do Sanepid
- 01.08 - pobór wody pro
ZU.