



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

Centrala: -(68) 325-46-71 do 75

NIP: 929-10-85-602

fax -(68) 325-47-96

REGON: 970777594

e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE

65-470 ZIELONA GÓRA, ul. JASNA 10

NS-HK-AII.530.8.5.2017.3

Zielona Góra, 7 listopada 2017 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261), na podstawie § 17 ust. 1 pkt 3 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), po zapoznaniu się z pismem Spółki Wodno Ściekowej Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański znak: SWS/462/2017 oraz ze sprawozdaniem z badań nr SB/95074/10/2017 z dnia 06.10.2017 r. próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej dnia 27.09.2017 r. z wodociągu publicznego o produkcji $> 100 \leq 1000 \text{ m}^3/\text{d}$ w Bogaczowie, należącego do Spółki Wodno Ściekowej Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański, stwierdził, po analizie próbki nr 056573/09/2017 pobranej w stacji uzdatniania wody (woda uzdatniona) w Bogaczowie, że **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 3 część B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), z uwagi na przekroczenie mętności, która wynosiła $17,3 \pm 5,2$ NTU oraz zawartości żelaza $666 \pm 67 \mu\text{g}/\text{l}$ i manganu $485 \pm 49 \mu\text{g}/\text{l}$. Dopuszczalna mętność wynosi 1 NTU, a zawartość żelaza $200 \mu\text{g}/\text{l}$, natomiast manganu - $50 \mu\text{g}/\text{l}$.**

W związku z powyższym, że od 11.09.2017r. do 02.10.2017r. Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański dokonała napraw i przeglądu urządzenia typu: Stacja Uzdatniania Wody Filtry IWO 130 – 16 szt. i zobowiązała się do przedstawienia wyniku badania jakości wody w terminie do dnia 17.11.2017r., po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, pobieranej z wodociągu publicznego w Bogaczowie.**

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

dr n. med. Tomasz Janik

Otrzymuje:

1. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego (fax: 68 327 66 63)
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
2. Spółka Wodno Ściekowa (e-mail: swsnb@op.pl)
Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
3. A/a

Prowadząca sprawę: Ewa Walczak
tel. 683254671 do 75 (wewn. 233)