



- Legenda:
- 1 - ZWÓD POZIOMY - DRUT STALOWY ŚR. 8 mm ocynk.
 - 2 - PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY- DRUT STALOWY ŚR. 8 mm ocynk.
 - 3 - BEDNARKA 40x5 hz= -0,6m
 - UZIOM FUNDAMENTOWY LUB MIEJSCOWY
 - ZŁĄCZE UNIWERSALNE
 - ZŁĄCZE STAŁE SPAWANE (W WYKOPIE)
 - ZŁĄCZE PROBIERCZE hz=1m

PRACOWNIA PROJEKTOWA							
Obiekt		PRZEBUDOWA ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ NIWISKA , DZ. NR 6 /2 I 103					
Inwestor		GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL. SŁOWACKIEGO 11					
Nazwa dokumentu - rysunku							
RZUT INSTALACJI ODGROMOWEJ							
Projektant	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:100	
	mgr inż. M. Warszawa LBS/0002/POCE/10 w specjalności Inst.-inż.			01.2016		Zlec. nr	33/15
Sprawdził	mgr inż. J. Aniol 63/80/ZG w specjalności Inst.-inż.		01.2016		Rys. nr	E4	