

Uwagi:

- przewody prowadzić w tynku oraz w posadzce w rurkach ochronnych
- przewody zasilania centrali nagrzewnicy oraz wentylatora prowadzić górą
- w pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt o IP40(wc) IP44(kotłownia)
- czujki instalować min. 40cm od opraw oraz kratek wentylacyjnych
- wysokość montażu gniazd sprawdzić przed montażem mebli oraz urządzeń technologicznych w razie kolizji skorygować.

LEGENDA:

	TRASA LINII KABLOWYCH
	TRASA LINII KABLOWYCH
TO	PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA OGÓLNA
RK	PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA KOTŁOWNI
N	NAGRZEWNICA
CR	CENTRALA REKUPERACJI
CZD	Optyczna czujka dymu typu rozproszeniowe autonomiczna
	POMPA CIEPŁA
24V	GNIAZDO 24V
	37 Pompa cyrkulacyjna wody użytkowej
	96 Pompa obiegu grzewczego
	GNIAZDO POJEDYŃCZE
	GNIAZDO POTRÓJNE
400V	ZASILANIE 400V(PODŁĄCZNIE PŁYT)

L.p.	Nazwa pomieszczenia
1	HALL
2	SALA
3	ZAPLECZE SCENY
4	SCENA
5	KORYTARZ
6	WC PERSONELU
7	MAGAZYN PODRĘCZNY
8	KUCHNIA
9	ZMYWALNIA
10	SALA
11	POM. PORZĄDKOWE
12	WC MĘŻCZYZN
13	WC KOBIET I DLA NIEPEŁNOSPR.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Obiekt: PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NIWISKA , DZ. NR 6/2 I 103

Inwestor: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL. SŁOWACKIEGO 11

Nazwa dokumentu - rysunku

RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PARTER

	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:1
Projektant	mgr inż. M. Warszawa LBS/0023/POE/10 w specjalności inst. ind.		01.2016		Zlec. nr	33/
Sprawdził	mgr inż. J. Anioł 63/80ZG w specjalności inst. ind.		01.2016		Rys. nr	E