

Uwagi:
- wysokość mocowania opraw oświetleniowych sufit
- przewody prowadzić w tynku
- stosować puszki głębokie
- łączenia przewodów oświetleniowych dokonywać w puszkach łącznika lub przy czujce ruchu
- załączenie oświetlenia realizowane łącznikami oraz czujnikami ruchu i zmierzchu
- w pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt o IP40(wc) IP44(kotłownia)

L.p.	Nazwa pomieszczenia
1	HALL
2	SALA
3	ZAPLECZE SCENY
4	SCENA
5	KORYTARZ
6	WC PERSONELU
7	MAGAZYN PODRĘCZNY
8	KUCHNIA
9	ZMYWALNIA
10	SALA
11	POM. PORZĄDKOWE
12	WC MĘŻCZYZN
13	WC KOBIET I DLA NIEPEŁNOSPR.

LEGENDA:

TO	PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA OGÓLNA
2	OPRAWA N/T 4x24W IP20
7	OPRAWA N/T 2x26W IP44
8	OPRAWA N/T 2x26W IP44
5	OPRAWA N/T 2x58W IP44
4	OPRAWA N/T 2x36W IP65
9	OPRAWA N/T KINKIET 10W
6	OPRAWA NA SZYNĘ
	OPRAWA ZEW. IP66 ZAŁ. AUTOMATYCZNIE
	OPRAWA AWARYJNA LED 9W
	OPRAWA KIERUNKOWA 3W
	PRACA OPRAWY DO -25 STOPNI
	ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY
	ŁĄCZNIK PODWÓJNY
	ŁĄCZNIK BISTABILNY
	WENTYLATOR OSIOWY 8W
	TRASA LINII KABLOWYCH
	TRASA LINII KABLOWYCH
	TRASA LINII KABLOWYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Obiekt: PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NIWISKA , DZ. NR 6/2 I 103

Inwestor: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL. SŁOWACKIEGO 11

Nazwa dokumentu - rysunku

RZUT INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ PARTER

	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:1
Projektant	mgr inż. M. Warszawa LBS/O/002/POE/10 w specjalności inst. ind.		05.2017		Zlec. nr	33/
Sprawdził	mgr inż. J. Anioł 63/80/ZG w specjalności inst. ind.		05.2017		Rys. nr	E