

# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10  
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/)  
e-mail: [pssezielonagora@wsse.gorzow.pl](mailto:pssezielonagora@wsse.gorzow.pl)  
NIP: 929-10-85-602

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-B.530.14.1.2019

Zielona Góra, 28.03.2019 r.

### OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59), § 21 ust. 1 pkt 3 oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), po zapoznaniu się z raportem analitycznym AR-19-RE-014419-01 z dnia 04.03.2019 r. i sprawozdaniem z badań nr 072/2019-1 z dnia 06.03.2019 próbki wody pobranej w ramach realizowanej kontroli wewnętrznej nad jakością wody dnia 26.02.2019 r. z indywidualnego ujęcia wody o produkcji < 100 m<sup>3</sup>/d Bar „Songlam” zlokalizowanym w Bogaczowie na działce nr 313 parking leśny przy trasie Zielona Góra-Nowogród Bobrzański informuje, że analiza próbek o numerach 338/2019 i 122-2019-00020081, pobranej na zapleczu kuchennym Baru „Songlam”, wykazała, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.), z uwagi na podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C, która wynosiła > 300 jtk/1ml. Zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Zdrowia wartość parametryczna ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C ma być bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C nie przekraczała: 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, pobieranej z indywidualnego ujęcia wody Bar „SONGLAM” w Bogaczowie na działce nr 313.

W związku z powyższym po wykonanych działaniach naprawczych wykonać kontrolne badania jakości wody przed wodomierzem głównym oraz w punkcie gdzie stwierdzono przekroczenie wzrostu ogólnej liczby bakterii w zakresie Escherichia coli, Enterokoków, bakterii grupy coli, ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C i mętności. Po otrzymaniu wyników proszę przesłać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

Jednocześnie przypominam o obowiązku przestrzegania terminowego pobierania próbek wody zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem na 2019 rok i przesyłania sprawozdań z badań jakości wody oraz informowania o przekroczeniach wartości parametrycznych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

#### Załącznik:

1. Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 28.03.2019r.

#### Otrzymuje:

1. Pan Ngoc Duong  
D.H.D „SONGLAM” Ngoc Thi Duong

2.

3. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego  
ul. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański

4. HŻ w/m
5. a.a

Wanda Skalecka

tel. 68 325- 46-71 (wew. 0233)

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zielonej Górze  
*Dorota Baranowska*  
mgr inż. Dorota Baranowska

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI





## KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z indywidualnego ujęcia wody w Bogaczowie na działce nr 313 parking leśny przy trasie  
Zielona Góra-Nowogród Bobrzański (gm. Nowogród Bobrzański) zaopatrującego  
Bar „SONGLAM” w Bogaczowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.).

W badanej próbce wody stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę bakterii. Bakterie te nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, powinna być używana woda **wyłącznie po gotowaniu przez minimum 2 minuty.**

**Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zielonej Górze  
*Dorota Baranowska*  
mgr inż. Dorota Baranowska

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Zielonej Górze  
*Liliana Gintowt*  
mgr Liliana Gintowt

Kierownik Sekcji  
Higieny Komunalnej

*Maria Chlebicka-Krzyszowska*  
mgr Maria Chlebicka-Krzyszowska  
Specjalista Zdrowia Publicznego

22.03.2019

**Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania**