

Zadanie : Budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z przyłączem wod.-kan. i zjazdem z drogi gminnej

Adres : Bogaczów, gmina Nowogród Bobrzański , działki nr 473/7 i 473/9

Inwestor : Gmina Nowogród Bobrzański , ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański

## Charakterystyka zastosowanej pompy ciepła

**Zastosowana w Ofercie Wykonawcy pompa ciepła powinna posiadać parametry nie gorsze niż podane poniżej :**

Pompa ciepła typu split (jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna) , system powietrze –woda :

- znamionowa moc cieplna nie mniej niż 4,0 kW
- zakres regulacji mocy cieplnej : od 2,5 do 6,6 kW
- stopień efektywności COP w trybie grzewczym :
  - a) przy temp.zewn. + 7°C oraz temp. wody grzewczej 35°C : COP min. 4,30
  - a) przy temp.zewn. - 7°C oraz temp. wody grzewczej 35°C : COP min. 2,00
- poziom ciśnienia akustycznego w odległości 2 m od modułu zewnętrznego : nie więcej niż 54 dB(A) przy współczynniku kierunkowości 4.

Zakład Usług Budowlanych  
Bogdan Gregor  
Dychów 11a, 66-627 Bobrowice  
tel./fax (068) 383 11 28  
NIP 926-101-11-54 REG.970468284