



Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
NIP: 9291004928

Dni i godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00 – 15.00

Nr telefonów i faksów:
Centrala 68 329-09-62
Fax 68 329-09-62

e-mail: now.bobrz.um@post.pl
web: www.nowogrodobobrz.pl

Nowogród Bobrzański, dn. 12.11.2019 r.

GKZ.271.1.6a.2019.MK

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy

ul. Nadbrzeżnej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim

Zamawiający – Gmina Nowogród Bobrzański, działając w oparciu o art. 38 ust. 3a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1

w specyfikacji dziale IX dotyczącym wadium jest zapis w punkcie 13 podpunkt 2 i 3

"2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdziale IV ust. 4 i 5 niniejszej siwz, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył Oświadczenia lub pełnomocnictw, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

3) Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie w jego ofercie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. ":

Według naszej oceny winno być:



Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
NIP: 9291004928

Dni i godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00 – 15.00

Nr telefonów i faksów:
Centrala 68 329-09-62
Fax 68 329-09-62

e-mail: now.bobrz.um@post.pl
web: www.nowogrodbobrz.pl

"Zobowiązany w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Zobowiązanego jako najkorzystniejszej.

Prosimy o poprawienie zapisu w SIWZ

Ad. 1

Zamawiający informuje, że nie będzie korygował zapisów SIWZ we wskazanym zakresie, ponieważ zatrzymanie wadium może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) i nie ma konieczności cytowanie tego przepisu prawnego w dokumentacji do. Udzielenia zamówienia publicznego.

Pytanie 2

Czy zamówienie obejmuje remont pomieszczeń w piwnicy?

Nie wynika to z projektu budowlanego- wykonawczego

rysunki dotyczą tylko parteru, piętra i poddasza

Ad. 2

Wg projektu piwnica jest ujęta w zakresie: demontażu starych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania, ma być zrobiona izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie, na podłogach płytki gresowe, ściany na korytarzu wykładzina ścienna PCV do h=1,20, powyżej farby lateksowe, w pomieszczeniach piwnicy farby akrylowe, skład opału pozostaje bez zmian w kwestii podłogi, na ścianie farba wapienna.

Wykończenie podłóg, ścian i sufitów jest opisane w zestawieniu pom. projektowanych (w pw tabela str.9).

Burmistrz

(-) Paweł Mierzwiak