

KT.4043.4.2017.TP

**WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZA WODNEGO
DO SIECI WODOCIĄGOWEJ
fontanna i źródło uliczne**

nieruchomość – dz. nr 1587/3 przy ul. Pl. Wolności w Nowogrodzie Bobrzańskim

Inwestor: Gmina Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański

1. Przyłącze wykonać poprzez włączenie do sieci wodociągowej – rura PE DN 32 w miejscu określonym w załączniku graficznym do niniejszych WTPW. Dostawa i montaż opaski i zasuw na sieci w przygotowanym przez inwestora wykopie leży po stronie ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim. Do wykonania przyłącza zastosować rury PE100 SDR17 Ø32. Przebieg rury oznaczyć taśmą ostrzegawczą niebieską położoną wzdłuż przebiegu rury na wysokości 30-50 cm nad grzbietem rury, a lokalizację zasuw oznaczyć tabliczką informacyjną zgodnie z normą PN-B-09700.
2. Na terenie nieruchomości przed instalacją rozdzielczą dla fontanny i źródeł ulicznych wybudować studnię wodomierzową uzbrojoną w podejścia do montażu wodomierza DN 15, zawory odcinające przed i za wodomierzem oraz zawór antyskażeniowy. Podejścia do wodomierza umiejscowić w sposób umożliwiający odczyt oraz wymianę wodomierza. Na inwestorze spoczywa również obowiązek zabezpieczenia studni w sposób chroniący ją przed zalaniem wodą, przedostawaniem się mrozu do jej wnętrza oraz zabezpieczenia studni przed dostępem osób trzecich.
3. Przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy uzgodnić uproszczony schemat budowy przyłącza zawierający min.:
 - a. trasę przebiegu przyłącza;
 - b. lokalizację studni wodomierzowej;
 - c. rodzaj wykorzystanych materiałów łącznie z deklaracjami zgodności i atestami higienicznymi;
 - d. rozwiązanie połączeń w studni wodomierzowej.
4. Budowa przyłącza wymaga uzyskania zezwoleń i uzgodnień na jego posadowienie w nieruchomościach nie stanowiących własności inwestora.
5. Rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem przyłącza może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o. o.
6. Wybudowane przyłączy zostanie włączone do sieci (otwarcie zasuw na przyłączy) po odbiorze końcowym przy otwartym wykopie stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza łącznie z wykonaniem próby ciśnieniowej, której wykonanie należy zlecić ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o. o.
7. Dla wybudowanego przyłącza należy w pierwszym etapie wykonać i dostarczyć do ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o. o. szkic połowy zawierający dane pozwalające na jednoznaczne odtworzenie przebiegu przyłącza, zestawienie jednostek rzeczowych, opis topograficzny zainstalowanych urządzeń wraz ze współrzędnymi X, Y, H w układzie współrzędnych 2000. W drugim etapie dostarczyć mapę z inwentaryzacji przyłącza potwierdzonej przez POGiK w Zielonej Górze.
8. Warunki tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wydania.

PREZES ZARZĄDU
mgr Ryszard Napierała