

KT.4052.2.2017.TP

**WARUNKI TECHNICZNE
PRZYŁĄCZENIA DO PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
odprowadzanie wód z fontanny i źródeł ulicznych**

nieruchomość – dz. nr 787/6, 787/5 przy ul. Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Inwestor: Gmina Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański.

1. Miejsce włączenia do sieci kanalizacyjnej określa załącznik graficzny nr 1, który stanowi integralną część WTPK.
2. Włączenie do sieci wykonać poprzez studzienkę rozdzielczą rewizyjną PVC DN 315.
3. Budowa przyłącza wymaga uzgodnień z właścicielami terenów na których będą przebiegały prace związane z wykonaniem przyłącza oraz uzgodnień z eksploratorami instalacji z których przebiegiem będzie przecinać się budowane przyłącze.
4. Przyłącze wykonać z zastosowaniem rur PCV Ø160.
5. Rozpoczęcie prac przyłączeniowych może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu przez ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o. o. projektu wykonania przyłącza, uzgodnieniu terminu realizacji budowy przyłącza oraz po dostarczeniu dokumentów wynikających z punktu 3 niniejszych WTPK.
6. Wybudowane przyłącze zostanie włączone do sieci po odbiorze końcowym przy otwartym wykopie stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza oraz po dostarczeniu do ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o. o. szkicu połowego zawierającego dane pozwalające na jednoznaczne odtworzenie przebiegu przyłącza, zestawienie jednostek rzeczowych, opis topograficzny zainstalowanych urządzeń wraz ze współrzędnymi X, Y, H w układzie współrzędnych 2000, a następnie dostarczyć mapę z inwentaryzacji przyłącza potwierdzonej przez POGiK w Zielonej Górze.
7. Warunki tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wydania.

PREZES ZARZĄDU
mgr E. Ryszard Napierała