

# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10  
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96  
<http://bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/>  
e-mail: [pssezielonagora@wsse.gorzow.pl](mailto:pssezielonagora@wsse.gorzow.pl)  
NIP: 929-10-85-602

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-AII.530.9.5.2020

Zielona Góra, 24.09.2020 r.

### OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań NR OL-LMiP-1000-1002/2020 z dnia 24.09.2020 r., próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego dnia 22.09.2020 r. z wodociągu publicznego o produkcji  $> 100 \leq 1000$  m<sup>3</sup>/d w Pielicach, administrowanego przez Spółkę Wodno – Ściekową Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański przy ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański informuje, że analiza próbki wody nr OL-1000 pobranej w Stacji Uzdatniania Wody (woda uzdatniona) w Pielicach wykazała, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część C do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), natomiast analiza próbki wody nr OL-1001 pobranej w budynku mieszkalnym przy ul. Zielonogórskiej 38 w Kotowicach i próbki wody nr OL-1002 pobranej w budynku mieszkalnym przy ul. Kościelnej 13 w Drągowinie wykazała, że **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań** określonych w w/w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., z uwagi na wykrycie pojedynczych bakterii grupy coli w w/w punktach, które wynosiły odpowiednio **3 jtk/100 ml i 4 jtk/100 ml**, przy dopuszczalnej wartości parametrycznej powyższego parametru w próbce wody 0 jtk/100 ml. Dopuszcza się pojedyncze bakterie  $< 10$  jtk. Nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i Enterokoków.

Bakterie grupy coli mogą pojawić się w wodzie niedostatecznie uzdatnionej lub w wodzie, która uległa wtórnemu zanieczyszczeniu po opuszczeniu stacji uzdatniania wody w wyniku rozwoju bakterii w osadach wewnątrz przewodów lub na nie odpowiednich materiałach będących w kontakcie z wodą (np. uszczelki, smary). Bakterie te mogą się również przedostawać się do systemu dystrybucji wody z gleby lub wód naturalnych poprzez nieszczelne zawory dławiki, naprawiane przewody lub przez zwrotne zassanie wody.

W związku z powyższym po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w miejscowości Kotowice, Drągowina, Skibice, Przybymierz i Sobolice pobieranej z wodociągu publicznego w Pielicach.**

Zgodnie z § 21 ust 5 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), proszę o wskazanie zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody **zatwierdzonych przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego**. Powyższe informacje proszę przekazać **w terminie 3 dni roboczych** od dnia otrzymania niniejszego pisma.

#### Załącznik:

1. Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 24.09.2020 r.

#### Otrzymuje:

1. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego  
ul. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
ePUAP (UPP): /UM\_NB/SkrytkaESP
2. Spółka Wodno-Ściekowa  
Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański  
ul. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
e-mail: [dyrektor@spwsnow.pl](mailto:dyrektor@spwsnow.pl)
3. A/a

#### Do wiadomości:

1. HDiM w/m
2. HZ w/m

Justyna Żelek tel. 68 325 46 71 wew. 0233

Kierownik Sekcji  
Higieny Komunalnej

mgr Mariola Krzeszowska  
Specjalista Zdrowia Publicznego  
24.09.2020

ZŁA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Zielonej Górze  
mgr Liliana Gintowt

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zielonej Górze  
mgr inż. Dorota Baranowska

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI