



K O M U N I K A T


**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
z dnia 17.12.2020 r.**

**w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Dobroszów Wielki (gm. Nowogród Bobrzański)
zaopatrującego miejscowość Dobroszów Wielki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem fizykochemicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

W badanych próbkach wody stwierdzono **przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej manganu**. Parametr ten nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania. **Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i na potrzeby gospodarcze.**

Pozostałe zbadane parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne z grupy B spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).



Właściciel wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

Dorota Baranowska
mgr inż. Dorota Baranowska

Kierownik Sekcji
Higieny Komunalnej

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Zielonej Górze
Liliana Gintowl
mgr Liliana Gintowl

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania

mgr Małgorzata Kądziołka-Kądziołowska
Specjalista Zdrowia Publicznego