

# PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW


Legenda (obiekty proj.):

- 1 - rura kan. PVC-U SN8 Ø160-ok, 1,0m p.p.t.
- 2 - osadnik
- 3 - rura kan. PVC-U SN8 Ø110
- 4 - przepompownia ścieków
- 5 - rurociąg PE 40
- 6 - bioreaktor hydrofitowy
- 7 - dodatkowy system infiltracyjny
- 8 - odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej
- 9 - studzienka rewizyjna

Budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej

(41) 4 RLM

Przybymierz, ul. Rzeczna 8



W odległości 30 m od przewodów rozsączających i miejsca odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków nie znajdują się studnie dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE

Główny autor technologii: dr inż. Tomasz Wareżak

Opracował: mgr inż. Dariusz Ratajczak

Nr rysunku:  
1

## PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Skala:  
1:1000

## PLAN SYTUACYJNY

Data:
2019 r.

Wykonał: Marek Balicki