



## K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 22.09.2021 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego w Nowogrodzie Bobrzańskim (gm. Nowogród Bobrzański)

zaopatrującego miejscowości:

Białowice, Cieszów, Dobroszów, Klepina, Nowogród Bobrzański

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem mikrobiologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) z uwagi na obecność pojedynczych bakterii grupy coli.

W związku z powyższym, woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków i niemowląt powinna być używana **wyłącznie po przegotowaniu**. Woda może być wykorzystywana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.



w/z Kierownika HK  
STARSZY ASYSTENT  
Miszon  
mgr inż. Patrycja Miszon  
22.09.2021 r.

Z-GA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Zielonej Górze  
mgr Liliana Gintowt

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zielonej Górze  
mgr inż. Dorota Baranowska

*Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania*