



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze


z dnia 24.11.2021 roku

w sprawie braku przydatności wody do spożycia w miejscowości Bogaczów
i warunkowej przydatności wody w miejscowości: Sterków, Łagoda, Krzewiny, Podgórzycze, Pajęczno,
Wysokie, Turów i Krzywa oraz Zakład Karny w Krzywańcu
zaopatrywanych z wodociągu publicznego Bogaczów (gm. Bogaczów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody **w miejscowości Bogaczów uległa pogorszeniu** i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) z uwagi na obecność Enterokoków kałowych i bakterii grupy coli. **Właściciel wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bogaczowa.**

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

- woda z kranu **nie może być spożywana** ani używana do przygotowania posiłków,
- woda **nie może być** używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran,
- woda **może być** wykorzystywana do urządzeń sanitarnych, tj. WC



W miejscowości: Sterków, Łagoda, Krzewiny, Podgórzycze, Pajęczno, Wysokie, Turów i Krzywa oraz Zakład Karny w Krzywańcu do czasu zakończenia badania jakości wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C obowiązuje warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi tj.: do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, **powinna być używana wyłącznie po gotowaniu przez minimum 2 minuty.**

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).



Administrator wodociągu publicznego Bogaczów został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu

mgr inż. Dorota Baranowska

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze