

# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10  
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96  
<http://bip.wsse.gorzow.pl/pszezielonagora/>  
e-mail: [pszezielonagora@wsse.gorzow.pl](mailto:pszezielonagora@wsse.gorzow.pl)  
NIP: 929-10-85-602

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-AII.530.8.2.2020

Zielona Góra, 24.06.2020 r.

### OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań NR OL-LMiP-639/640/2020 z dnia 24.06.2020 r., próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego dnia 22.06.2020 r. z wodociągu publicznego o produkcji  $100 \leq 1000 \text{ m}^3/\text{d}$  w Bogaczowie, administrowanego przez Spółka Wodno-Ściekową Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański przy ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański informuje, że analiza próbek wody nr OL-639 i OL-640 pobranych na Stacji Uzdatniania Wody (woda uzdatniona) i budynku mieszkalnym przy ul. Dębowej 16 w Bogaczowie wykazała, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), z uwagi na wykrycie pojedynczych bakterii grupy coli w dwóch punktach, które wynosiły zarówno w pierwszym jak i w drugim punkcie 3 jtk/100 ml, przy najwyższej dopuszczalnej wartości powyższego parametru w próbce wody 0 jtk/100 ml. Dopuszcza się pojedyncze bakterie  $< 10$  jtk.

Bakterie grupy coli mogą pojawić się w wodzie niedostatecznie uzdatnionej lub w wodzie, która uległa wtórnemu zanieczyszczeniu po opuszczeniu stacji uzdatniania wody w wyniku rozwoju bakterii w osadach wewnątrz przewodów lub na nie odpowiednich materiałach będących w kontakcie z wodą (np. uszczelki, smary). Bakterie te mogą się również przedostawać do systemu dystrybucji wody z gleby lub wód naturalnych poprzez nieszczelne zawory dławiki, naprawiane przewody lub przez zwrotne zassanie wody.

W związku z powyższym po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pobieranej z wodociągu publicznego w Bogaczowie.**

Zgodnie z § 21 ust 5 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), proszę o wskazanie zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody **zatwierdzonych przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego**. Powyższe informacje proszę przekazać w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

#### Załącznik:

1. Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 24.06.2020 r.

#### Otrzymuje:

1. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego  
ul. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
e-mail: [now.bobrz.um@post.pl](mailto:now.bobrz.um@post.pl)
2. Spółka Wodno-Ściekowa  
Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański  
ul. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
e-mail: [dyrektor@spwsnow.pl](mailto:dyrektor@spwsnow.pl)
3. A/a

#### Do wiadomości:

1. HDiM w/m

Iwona Malinowska  
tel. 68 325 46 71 wew. 0230

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska

Kierownik Sekcji  
Higieny Komunalnej

mgr Małgorzata Kuczkowska  
Specjalista Choroby Publicznego

Z-CIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Zielonej Górze

mgr Liliana Gantwałt

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



## KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 24.06.2020 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

**z wodociągu publicznego w Bogaczowie (gm. Nowogród Bobrzański) zaopatrującego miejscowości: Bogaczów, Sterków, Łagodź, Krzewiny, Podgórzycze, Pajęczno, Wysokie, Turów i Krzywa oraz Zakład Karny w Krzywańcu.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.) z uwagi na obecność pojedynczych bakterii grupy coli na sieci wodociągowej

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **wyłącznie po przegotowaniu**. Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

**Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.**

Kierownik Sekcji  
Higieny Komunalnej

mgr Małgorzata Krzeszowska  
Specjalista Zdrowia Publicznego

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO

**Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania**

mgr Liliana Gintowl

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska