

# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10  
tel. (68) 325-46-71, fax (68) 351-47-96  
e-mail: psse.zielonagora@sanepid.gov.pl  
www.gov.pl/web/psse-zielona-gora  
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/  
NIP: 929-10-85-602

## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

HK-W.9020.42.6.2023

Zielona Góra, 12.12.2023 r.

### OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY NR 275/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr 150/2023-25, nr 150/2023-25a, nr 150/2023-26, nr 150/2023-26a z dnia 11.12.2023 r., próbek wody nr 3499/2023 i nr 3500/2023, pobranych w dniu 05.12.2023 r. w ramach kontrolnego badania jakości wody po zakończeniu działań naprawczych, z **wodociągu publicznego Dobroszów Wielki**, którego administratorem jest Spółka Wodno – Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański, w punktach czerpalnych Stacja Uzdatniania Wody Dobroszów Wielki i budynek mieszkalny Dobroszów Wielki, ul. Żagańska 16 – łazienka, informuje, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym uległa poprawie i w zakresie badanych parametrów odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zielonej Górze  
*mgr inż. Dorota Baranowska*

Załączniki – 1

Załącznik nr 1 - Komunikat Nr 60/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 12.12.2023 r.

#### Otrzymuje:

1. Spółka Wodno – Ściekowa  
Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański  
ul. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
*email: dyrektor@spwsnow.pl*
2. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego  
ul. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
*ePUAP (UPD): /UM\_NB/SkrytkaESP*
3. a/a

Lukasz Sosnowski  
tel. 683254671 do 75 (wew. 0233)



## KOMUNIKAT NR 60/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 12.12.2023 roku

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

z wodociągu publicznego Dobroszów Wielki zaopatrującego

miejsowość Dobroszów Wielki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 05.12.2023 r. z wyżej wymienionego wodociągu informuje, że **jakość wody uległa poprawie pod względem mikrobiologicznym** i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zielonej Górze

*mgr inż. Derota Baranowska*