

LEGENDA:

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN –

ISTNIEJĄCY PIEC KAFLOWY NA WĘGIEL –

NR	POMIESZCZENIE	(Pow.(m2	
1	Kl. schodowa	9,38	MIESZKANIE NR 1 – 44,99 m2
2	Przedpokój	2,70	
3	Kuchnia	10,85	
4	Pokój	11,82	
5	Pokój	17,16	
6	Łazienka	2,48	
7	Kl. schodowa	7,93	
8	Korytarz	3,27	MIESZKANIE NR 4 – 63,83 m2
9	Wc	1,16	
10	Kuchnia	7,40	
10a	Łazienka	2,73	
11	Pokój	11,24	
12	Pokój	21,17	
13	Pokój	16,98	
	RAZEM	126,21	

WYSOKOŚĆ PARTERU – ~~3,6m~~ 2,95m

LEGENDA:

C – plafoniera szklana IP44 E27 max. 60W

C1 – plafoniera szklana IP44 E27 max. 60W

– oprawa z wbudowaną czujką ruchu IP44 E27 max. 75W

NP – oprawa z czujnikiem zmierzchowym IP44 75W (numer policyjny)

G – oprawa z czujnikiem zmierzchowym i czujka ruchu IP44. 75W

Aw – oprawa z modułem awaryjnym 1h

– wypust oświetleniowy sufitowy

– wypust oświetleniowy ścienny

– łącznik 1-bieg. IP-20 p/t

– łącznik 1-bieg. IP-44 p/t

– łącznik 1-bieg. świecznikowy IP-20 p/t

Dz. – łącznik 1-bieg. zwierny "dzwonek" IP-44 p/t

– gniazdo ze stykiem ochr. poj. IP-20 p/t 16A

– gniazdo ze stykiem ochr. poj. IP-44 p/t 16A

2 – gniazdo ze stykiem ochr. podw. IP-20 p/t 16A

LSW – lokalna szyna wyrównawcza

GSW – główna szyna wyrównawcza FeZn 25x4

– dzwonek 230V AC

– grzejnik elektryczny

– YDY 2/3/4x1,5 – instalacja oświetlenia

– YDY 3x2,5 – instalacja gn. wtyczkowych

– YDY 5x2,5 – zasilenie kuchenki

openspace PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Inwestycja:
Zmiana sposobu użytkowania dworca PKP na bud. mieszk. wielorodzinny
Nowogród Bobrzański, dz. nr ewid. 1239/3

Inwestor:
Gmina Nowogród Bobrzański
ul. J. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański

Tytuł rysunku:
RZUT PARTERU – instalacje elektryczne

Projektant: Zdzisław Wójcik Upr.nr 127/75/Zg	
Opracował: inż. Wojciech Wójcik	
Sprawdził: inż. Wacław Obiński Upr.nr 153/78/ZG	

Branża:	Data:	Skala:	Nr rys.:
ELEKTRYCZNA	V.2013		IE2

INSTALACJE ODBIORCZE
UKŁAD SIECIOWY TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA

90