

NR	POMIESZCZENIE	(Pow.(m2
2.1	Kl. schodowa	7,77
2.2	Pom. gospodarcze	7,88
2.3	Pom. gospodarcze	7,56
2.4	Suszarnia	20,15
2.5	Kl. schodowa	8,46
2.6	Przedpokój	2,88
2.7	Łazienka	7,30
2.8	Kuchnia	9,27
2.9	Salon	17,3
2.10	Garderoba	13,11
	RAZEM	101,68

MIESZKANIE NR 5 - 49,88 m2

LEGENDA:

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN –

ISTNIEJĄCY PIEC KAFLOWY NA WĘGIEL –

LEGENDA:

C – plafoniera szklana IP44 E27 max. 60W

C1 – plafoniera szklana IP44 E27 max. 60W

– oprawa z wbudowaną czujka ruchu IP44 E27 max. 75W

NP – oprawa z czujnikiem zmierzchowym IP44 75W (numer policyjny)

G – oprawa z czujnikiem zmierzchowym i czujka ruchu IP44. 75W

Aw – oprawa z modułem awaryjnym 1h

– wypust oświetleniowy sufitowy

– wypust oświetleniowy ścienny

– łącznik 1-bieg. IP-20 p/t

– łącznik 1-bieg. IP-44 p/t

– łącznik 1-bieg. świecznikowy IP-20 p/t

Dz. – łącznik 1-bieg. zwierny "dzwonek" IP-44 p/t

– gniazdo ze stykiem ochr. poj. IP-20 p/t 16A

– gniazdo ze stykiem ochr. poj. IP-44 p/t 16A

2 – gniazdo ze stykiem ochr. podw. IP-20 p/t 16A

LSW – lokalna szyna wyrównawcza

GSW – główna szyna wyrównawcza FeZn 25x4

– dzwonek 230V AC

– grzejnik elektryczny

– YDY 2/3/4x1,5 – instalacja oświetlenia

– YDY 3x2,5 – instalacja gn. wtyczkowych

– YDY 5x2,5 – zasilenie kuchenki

openspace PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Inwestycja:
Przebudowa i bud.
Zmiana sposobu użytkowania dworca PKP na bud. mieszk. wielorodzinny
Nowogród Bobrzański, dz. nr ewid. 1239/3

Inwestor:
Gmina Nowogród Bobrzański
ul. J. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański

Tytuł rysunku:
RZUT PODDASZA – instalacje elektryczne

Projektant:
Zdzisław Wójcik Upr.nr 127/75/Zg

Opracował:
inż. Wojciech Wójcik

Sprawdził:
inż. Wacław Obiński Upr.nr 153/78/ZG

INSTALACJE ODBIORCZE
UKŁAD SIECIOWY TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA

Branża: ELEKTRYCZNA

Data: V.2013

Skala:

Nr rys.: IE4

96