



Lubuskie
Warte zachodu



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Realizacja operacji **Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego „Rowerem w poszukiwaniu Boberków” (Drażowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klepina)** jest współfinansowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego „Rowerem w poszukiwaniu Boberków” (Drażowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klepina) - dostawa urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznych

Zamawiający – Gmina Nowogród Bobrzański, działając w oparciu o art. 38 ust. 3a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1

Czy konstrukcja urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznych może być wykonana ze stali nierdzewnej?

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznych ze stali nierdzewnej.

Pytanie 2

Proszę wyjaśnić termin realizacji zamówienia, ponieważ w SIWZ jest do 20.12.2017 r., natomiast we wzorze umowy do 22.12.2017 r.

Ad. 2

Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia to: 20.12.2017 r. Termin ten prawidłowo określony jest w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ. Natomiast zamawiający omyłkowo wskazał w umowie na datę 22.12.2017 r. Błąd ten został poprawiony i zamieszczono zmieniony wzór umowy.

Pytanie 3

Czy zamawiający wymaga wykonania stref bezpiecznego upadku pod urządzeniami, które tego wymagają tj.: zjazd linowy i huśtawka podwójna?

Ad. 3

Zamawiający nie wymaga wykonania stref bezpiecznego upadku pod urządzeniami, które tego wymagają tj.: zjazd linowy i huśtawka podwójna. Strefy te zostaną wykonane razem z pozostałymi pracami ziemnymi, zleconymi w odrębnym postępowaniu.

Pytanie 4

Jaką wysokość swobodnego upadku mają poszczególne zestawy zabawowe (jeżeli powyżej 1 m, to czy dla nich też należy wykonać strefę bezpiecznego upadku zgodnie z normą)?

Ad. 4

Zamawiający informuje, że wszystkie zestawy zabawowe z uwagi na posiadanie pionowej kratownicy linowej mają wysokość swobodnego upadku 2m. Zamawiający nie wymaga wykonania stref bezpiecznego upadku. Strefy te zostaną wykonane razem z pozostałymi pracami ziemnymi, zleconymi w odrębnym postępowaniu.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Mirosław Walencik
Zastępca Burmistrza