

Nowogród Bobrzański, dn. 11.06.2019 r.

Znak sprawy: GKZ.271.1.1.2019.AA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański

Zamawiający – Gmina Nowogród Bobrzański, działając w oparciu o art. 38 ust. 3a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie różnic wysokości słupów pomiędzy PW, a załącznikiem do PB „obliczenia fotometryczne”

Ad. 1

Zamawiający informuje, że prawidłowe wysokości słupów są zawarte w PW (projekcie wykonawczym). Natomiast w załączniku do PB (projektu budowlanego) „obliczenia fotometryczne” omyłkowo podano błędną wysokość słupów.

/-/ Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak