

Nowogród Bobrzański, dnia 01.08.2016 r.

Zamawiający:

Gmina Nowogród Bobrzański Zespół
Szkolno-Przedszkolny
ul. Marcinowskiego 2
66-010 Nowogród Bobrzański

Do Wszystkich

Wykonawców

Znak: ZP.ZSP.P.1/16

dotyczy: postępowania na Budowę instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni, inst. wod-kan. i instalacji c.o. w Przedszkolu ul. Kościuszki(znak: ZP.ZSP.P.1/16) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

W odpowiedzi na pytania z dnia 25 lipca 2016 r. 26 lipca 2016 r. i 28 lipca 2016 r. dotyczące SIWZ Zamawiający informuje:

Podstawa prawna:

art. 38 ust. ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.; dalej: p.z.p.).

Odp. na pytanie 1:

W załączonych przedmiarach Zamawiający nie uwzględnił nakładów rzeczowych na demontaże – proszę o uzupełnienie.

*Zgodnie z rozdziałem III pkt 5 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie ma charakter ryczałtowy. **Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter poglądowy.** Wycenę należy przeprowadzić na podstawie załączonej dokumentacji technicznej.*

Z uwagi na powyższe w obliczaniu ceny należy uwzględnić wszystkie koszty, nawet te, które nie są określone w przedmiarach. Jednakże Zamawiający zmodyfikował przedmiary i zostały wprowadzone odpowiednie pozycje dotyczące demontażów. Do SIWZ załączono nowy przedmiar robót.

Odp. na pytanie 2:

Proszę o szczegółowe podanie z jakich elementów składa się przewód spalinowo-powietrzny (ilości, szt.) oraz wentylacyjne.

Zamawiający informuje, że dokładny opis w/w elementów znajduje się w zamieszczonej na stronie internetowej dokumentacji projektowej – rysunek nr 7.

Odp. na pytanie 3:

Proszę o zamieszczenie do SIWZ schematu kotłowni.

Zamawiający informuje, że schemat kotłowni znajduje się w zamieszczonej na stronie internetowej dokumentacji projektowej – rysunek nr 8.

Odp. na pytanie 4:

Brak nakładów rzeczowych na sprawdzenie szczelności i podłączenie kuchenek gazowych – proszę o uzupełnienie nakładów.

*Zgodnie z rozdziałem III pkt 5 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie ma charakter ryczałtowy. **Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter poglądowy.** Wycenę należy przeprowadzić na podstawie załączonej dokumentacji technicznej.*

Z uwagi na powyższe w obliczaniu ceny należy uwzględnić wszystkie koszty, nawet te, które nie są określone w przedmiarach. Jednakże Zamawiający zmodyfikował przedmiary i zostały wprowadzone odpowiednie pozycje dotyczące w/w zakresu. Do SIWZ załączono nowy przedmiar robót.

Odp. na pytanie 5:

Czy Zamawiającym zdaje sobie sprawę z tego, że kuchenki gazowe po instalacji gazowej na propan butan nie przejdą próby szczelności i należy je wymienić.

Zdaniem projektanta kuchenki gazowe posiadane przez Zamawiającego przejdą próbę szczelności. Z uwagi na powyższe nie planuje się ich wymiany.

Odp. na pytanie 6:

Proszę o dołączenie do SIWZ załączników nr 2 i nr 3 (zestawienie materiałów) zgodnie ze spisem treści zamieszczonym w projekcie.

Zamawiający informuje, że omyłkowo nie zostały załączone złączniki nr 2 i nr 3. W dniu 27.07.2016 r. zostały one zamieszczone na stronie internetowej.

Odp. na pytanie 7:

Tynki w pomieszczeniu kotłowni na ścianach i suficie powinny być skute, a ściany wytynkowane na nowo.

W ocenie projektanta nie ma potrzeby wykonania wszystkich prac wskazanych w zapytaniu. Z uwagi na powyższe zakres prac pozostaje bez zmian.

Odp. na pytanie 8:

Posadzka w przyszłej kotłowni powinna być skuta i wytynkowana na nowo z uwzględnieniem izolacji przeciwwilgociowej.

W ocenie projektanta nie ma potrzeby wykonania wszystkich prac wskazanych w zapytaniu. Z uwagi na powyższe zakres prac pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
mgr Lech Paulisiak

