



Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
NIP: 9291004928

Dni i godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00 – 15.00

Nr telefonów i faksów:
Centrala 68 329-09-62
Fax 68 329-09-62

e-mail: now.bobrz.um@post.pl
web: www.nowogrodbobrz.pl

Nowogród Bobrzański, 10.05.2022 r.

GKZ.271.1.5.2022.MK

Dot. postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Zamawiający – Gmina Nowogród Bobrzański, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w odpowiedzi na pytania z dnia 05.05.2022 r. udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie nr 1. Zamawiający opisał parametry nawierzchni poliuretanowej w taki sposób ,że nie spełnia jej żadna nawierzchnia w związku z czym nie jest możliwe złożenie oferty. Sytuacja wygląda tak że większość parametrów jest nieujęta w normie PN EN 14877:2014. I nie chodzi tu o wynik tylko o metody badań tych parametrów, które od wielu lat już nie obowiązują.

W związku z tym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści do przetargu nawierzchnię w technologii zgodnej z opisaną posiadającą wszystkie parametry zgodne z aktualnie obowiązującą normą PN EN 14877:2014.

Odpowiedź

Tak

Pytanie nr 2 Prosimy o dołączenie badania geotechnicznych.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych. Na potrzeby inwestycji nie zostały one wykonane.

Pytanie nr 3. Zwracamy uwagę na to, że zaprojektowano poliuretan przepuszczalny dla wody, pod którym zostaje istniejący asfalt, który jest nie przepuszczalny. Prosimy o przeprojektowanie obecnego rozwiązania i usunięcie istniejącego asfaltu. Ponadto poszerzenie boiska poza obrys istniejącego asfaltu będzie powodować klawiszowanie nawierzchni poprzez nierównomierne osiadanie podbudów - nowej na kruszywie oraz na istniejącym asfalcie.

Odpowiedź

Proszę wykonać nawierzchnię i podbudowę przedmiotowego boiska zgodnie z projektem. Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne zagęszczenie podłoża i projektowanych warstw. Stabilizację podłoża i pozostałych warstw wykonać mechanicznie. Stopień zagęszczenia min. $I_d = 0,90$

W istniejącej warstwie asfaltowej, przed naniesieniem tłuczni należy nawiercić otwory przez asfalt (4 - 5 szt/m²) o średnicy 14 – 16mm. Dotyczy to szczególnie w miejscach zagłębień celem dodatkowego



Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
NIP: 9291004928

Dni i godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek.7.00 – 15.00

Nr telefonów i faksów:
Centrala 68 329-09-62
Fax 68 329-09-62

e-mail: now.bobrz.um@post.pl
web: www.nowogrodbobrz.pl

odprowadzenia zastoisk wody, aby zamarzająca stojąca w zagłębieniach woda zmieniająca się w lód nie podnosiła sezonowo w ziemi wykonanej nawierzchni wraz z podbudową tłuczniewą ułożoną na istniejącym asfalcie.

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z rygla górnego ogrodzenia ? Rezygnacja z rygla nie będzie miała wpływu na stateczność ani sztywność ogrodzenia

Odpowiedź

Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z projektem zamiennym.

/-/ Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak
