



Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
NIP: 9291004928

Dni i godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00 – 15.00

Nr telefonów i faksów:
Centrala 68 329-09-62
Fax 68 329-09-62

e-mail: now.bobrz.um@post.pl
web: www.nowogrodbobrz.pl

Nowogród Bobrzański, 30.05.2022 r.

GKZ.271.1.7.2022.MK

Dot. postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji „Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański”.

Zamawiający – Gmina Nowogród Bobrzański, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w odpowiedzi na pytania z dnia 05.05.2022 r. udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie nr 1. W odpowiedzi na pytanie nr 33 odnośnie wypełnienia załącznika 8a i 8b Zamawiający wskazuje wpisanie wyniku redukcji dla 44 sztuk w części A, i dla 459 opraw w części B zamówienia do oferty. W związku z tym, wnosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma podać w ofercie: „Oferujemy uzyskanie ... % redukcji zużycia energii na cele oświetleniowe (wartość wynikająca z załączonego wyliczenia redukcji, pozycja J34), skoro według odpowiedzi Zamawiającego należy wypełnić dwa załączniki 8a i 8b z których otrzymamy dwa wyniki redukcji zużycia energii?. W jaki sposób Zamawiający zamierza wyliczyć kryterium oceny ofert: redukcja zużycia energii elektrycznej (R)? Wnosimy o wyjaśnienie zapisu z druku oferty (oświetleniowe (wartość wynikająca z załączonego wyliczenia redukcji, pozycja J34), w którym dokumencie znajduje się pozycja J34?

Odp.: Wartość redukcji powstanie jako średnia arytmetyczna z dwóch wyliczeń redukcji – dla części A i części B. Należy zsumować obydwa uzyskane rezultaty z załączników 8a i 8b (w pozycjach LM32), i wynik podzielić przez dwa. Tak otrzymaną wartość należy wpisać do oferty.

Pozycja J34 opisana w ofercie została przesunięta na LM32, wobec czego Zamawiający wyjaśnia, że do oferty należy wpisać średnią arytmetyczną z uzyskanych wyników w załącznikach 8a i 8b, według procedury opisanej powyżej.



Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
NIP: 9291004928

Dni i godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00 – 15.00

Nr telefonów i faksów:
Centrala 68 329-09-62
Fax 68 329-09-62

e-mail: now.bobrz.um@post.pl
web: www.nowogrodbobrz.pl

Pytanie nr 2. Wnosimy o potwierdzenie, że wraz z ofertą należy dostarczyć karty katalogowe wyłącznie dla opraw podlegających wymianie (dla 44 sztuk w części A, i dla 459 opraw w części B zamówienia), analogicznie do wymogu przedstawienia redukcji mocy dla tych opraw.

Odp.: Zamawiający, zgodnie z zapisami SWZ i załączników do SWZ, wymaga złożenia razem z ofertą wyliczenia redukcji dla obydwu części zamówienia. Zamawiający na etapie składania oferty nie wymaga złożenia kart technicznych opraw przewidzianych do wymiany.

Pytanie nr 3 W załączniku „załącznik nr 5 PFU zmiana z 16.05.2022” w punkcie 1.3.4 „r) układ zasilający o interfejsie DALI lub 1-10V, umożliwiający sterowanie natężeniem oświetlenia i innymi funkcjami opisanymi w dziale: system sterowania oświetleniem” Zamawiający wymaga dostarczenia opraw ozdobnych/parkowych wyposażonych w zasilacze z interfejsem DALI natomiast w Załączniku Nr 9 Wytyczne dla opraw oświetleniowych „-zasilacz umożliwiający zaprogramowanie 5-stopniowej redukcji mocy w różnych godzinach lub DALI” z czego wynika, że Zamawiający dopuszcza również dostarczenie opraw z zasilaczem posiadającym zaprogramowaną 5-stopniową redukcję mocy w różnych godzinach. Z uwagi na możliwość zaoferowania tańszych zasilaczy posiadających tylko funkcję zaprogramowania 5-stopniowej redukcji mocy w różnych godzinach wnosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga dostarczenia opraw parkowych zgodnie z załącznikiem Nr 9 Wytyczne dla opraw oświetleniowych oraz wnosimy o potwierdzenie, że ten załącznik należy traktować jako nadrzędny.

Odp.: Zamawiający w PFU i załączniku nr 9 - Wytyczne dla opraw oświetleniowych - sformułował swoje wymagania odnośnie parametrów opraw oświetleniowych.

Załączniki te są równoważne, jednak dla czytelności Zamawiający doprecyzowuje swoje wymagania:

Oprawy oświetleniowe (uliczne i parkowe/ozdobne) muszą posiadać zasilacz o interfejsie DALI lub 1-10V, umożliwiający sterowanie natężeniem oświetlenia i innymi funkcjami opisanymi w dziale: system sterowania oświetleniem jedynie w przypadku opraw użytych do oświetlenia dróg krajowych i wojewódzkich, dla których Zamawiający przewiduje zastosowanie systemu sterowania z poziomu szafy oświetleniowej, bliżej opisanego w dziale 1.3.5 PFU (10 obwodów oświetleniowych). Wszystkie pozostałe oprawy uliczne i parkowe/ozdobne mogą posiadać zasilacz umożliwiający zaprogramowanie pięciostopniowej redukcji mocy w różnych godzinach, wynikających z wymagań opisanych w SWZ i propozycji Wykonawcy.



Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
NIP: 9291004928

Dni i godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek.7.00 – 15.00

Nr telefonów i faksów:
Centrala 68 329-09-62
Fax 68 329-09-62

e-mail: now.bobrz.um@post.pl
web: www.nowogrodbobrz.pl

Pytanie nr 4. Wnosimy o zamianę zapisu z Załącznika nr 5 PFU zmiana z 16.05.2022 „g) zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujących (pon-pt) oraz weekendów (sb-nd); tworzenie planów świecenia dla opraw na danym obwodzie oświetleniowym,” na zapis „g) zaprogramowanie krzywych redukcji dla całego okresu świecenia; tworzenie planów świecenia dla opraw na danym obwodzie oświetleniowym,”. Informujemy, że aktualny zapis opisuje funkcjonalności wskazujące jednoznacznie na konkretne rozwiązania jednego producenta co ogranicza konkurencyjność w wyniku czego stoi w sprzeczności z PZP.

Odp.: Zamawiający informuje, że zaakceptuje możliwość zaprogramowania krzywych redukcji dla całego okresu świecenia oraz tworzenie planów świecenia dla opraw na danym obwodzie oświetleniowym, bez konieczności wyszczególnienia oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujących (pon-pt) oraz weekendów (sb-nd).

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający zmieni treść §13 ust. 2 umowy w ten sposób, że przyjmie jako podstawę naliczania kar umownych zwłokę Wykonawcy zamiast opóźnienia?

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmiany treści §13 ust. 2 umowy.

Pytanie nr 6 Czy Zamawiający zmieni treść §13 ust. 2 umowy w ten sposób, że przyjmie jako podstawę obliczania kar umownych wynagrodzenie netto Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmiany treści §13 ust. 2 umowy.

Pytanie nr 7 Czy Zamawiający zmieni treść §13 wprowadzając do treści umowy ustęp: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy” i jednocześnie obniży do tej wartości wysokość kar umownych, które przekraczają ten limit?

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmiany treści §13 umowy.



Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
NIP: 9291004928

Dni i godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00 – 15.00

Nr telefonów i faksów:
Centrala 68 329-09-62
Fax 68 329-09-62

e-mail: now.bobrz.um@post.pl
web: www.nowogrodbobrz.pl

Pytanie nr 8 Czy Zamawiający wprowadzi do umowy postanowienie następującej treści: „Odpowiedzialność każdej ze Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy ograniczona jest do równowartości 100 (stu) % wynagrodzenia netto Wykonawcy. Strony wyłączają odpowiedzialność za szkody pośrednie, utracone korzyści. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej.”?

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmiany umowy.

Pytanie nr 9 Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania Umowy, jeżeli jej wykonywanie dozna przeszkód z przyczyn związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2?

Odp. Warunki zmiany umowy określone są we wzorze umowy.

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak
