



- Uwagi:
- Wszystkie elementy wystające ponad dach objąć ochroną odgromową
 - Rynny metalowe łączyć z instalacją odgromową
 - Dopuszcza się wykorzystanie zwodów naturalnych przy grubości blachy min 0.5mm
 - Dopuszcza się prowadzenie zwodów pionowych w rurkach niepalnych w elewacji

PRACOWNIA PROJEKTOWA						
Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY - WIELORODZINNY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ; UL. MICKIEWICZA 6, DZ. NR 1630/5					
	Inwestor	URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM UL. SŁOWACKIEGO 11; 66 - 010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI				
Nazwa dokumentu - rysunku						
RZUT INSTALACJI ODGROMOWEJ						
Projektant	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	--
	mgr inż. Mariusz Warszawa	LBS/0002/POOE/10	09.2015			
Opracował	mgr inż. Mariusz Warszawa	LBS/0002/POOE/10	09.2015		Zlec. nr	21/15
					Rys. nr	E5
Kier. Prac.	mgr inż. arch. A. KULAWIŃSKA	37/88/ZG	09.2015			