



K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 7 grudnia 2022 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego w Bogaczowie (gm. Nowogród Bobrzański)

zaopatrującego miejscowości: Bogaczów, Sterków, Łagoda, Krzewiny, Podgórzyce,


Pajęczno, Wysokie, Turów i Krzywa oraz Zakład Karny w Krzywańcu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, że jakość wody pod względem fizykochemicznym nadal nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 z późn. zm.), z uwagi na podwyższoną zawartość manganu.

Przekroczenie w/w parametru nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, może natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody i powodować brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania. **Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i na potrzeby gospodarcze.**



Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania